

仁淀川町 20210401
水質試験結果一覧・水質検査計画 (中央(森))

採取年月日						2021/4/13	2021/5/11	2021/6/1	2021/7/6	2021/8/3	2021/9/7	2021/10/5	2021/11/1	2021/12/7	2022/1/11	2022/2/1	2022/3/1
採取場所/品種						9項目	多項目	9項目	9項目	全項目	9項目	9項目	多項目	9項目	9項目	多項目	9項目
施設名/部門コード*						仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町
試料名	基準値	定量下限値	最大値	基準値1/10以上検出	基準値1/5以上検出	中央(森)	中央(森)	中央(森)	中央(森)	中央(森)	中央(森)	中央(森)	中央(森)	中央(森)	中央(森)	中央(森)	中央(森)
1 一般細菌	≤100	10	14	-	-	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	14	10未満	10未満	10未満	10未満
2 大腸菌	検出されないこと	-	不検出	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	≤0.003	0.0003	<0.0003	-	-					0.0003未満							
4 水銀及びその化合物	≤0.0005	0.00005	<0.00005	-	-					0.00005未満							
5 セレン及びその化合物	≤0.01	0.001	<0.001	-	-					0.001未満							
6 鉛及びその化合物	≤0.01	0.0003	<0.0003	-	-					0.0003未満							
7 ヒ素及びその化合物	≤0.01	0.001	<0.001	-	-					0.001未満							
8 六価クロム及びその化合物	≤0.02	0.001	0.0014	-	-					0.001							
9 亜硝酸態窒素	≤0.04	0.004	0.0048	1/10検出	-		0.004未満			0.004			0.005			0.004未満	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	≤0.01	0.001	<0.001	-	-		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≤10	0.05	0.24	-	-					0.24							
12 フッ素及びその化合物	≤0.8	0.05	<0.05	-	-					0.05未満							
13 ほう素及びその化合物	≤1	0.01	0.018	-	-					0.02							
14 四塩化炭素	≤0.002	0.0001	<0.0001	-	-					0.0001未満							
15 1,4-ジオキサン	≤0.05	0.002	<0.002	-	-					0.002未満							
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≤0.04	0.001	<0.001	-	-					0.001未満							
17 ジクロロメタン	≤0.02	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満							
18 テトラクロロエチレン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満							
19 トリクロロエチレン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満							
20 ベンゼン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満							
21 塩素酸	≤0.6	0.05	0.1	-	-		0.05未満			0.06			0.10			0.05未満	
22 クロロ酢酸	≤0.02	0.002	<0.002	-	-		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23 クロホルム	≤0.06	0.0005	0.0014	-	-		0.0012			0.0011			0.0014			0.0005未満	
24 ジクロロ酢酸	≤0.03	0.002	<0.002	-	-		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
25 ジブromクロロメタン	≤0.1	0.0005	<0.0005	-	-		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
26 臭素酸	≤0.01	0.001	<0.001	-	-		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27 総トリハロメタン	≤0.1	0.002	<0.002	-	-		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
28 トリクロロ酢酸	≤0.03	0.002	<0.002	-	-		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
29 ブロモジクロロメタン	≤0.03	0.0005	0.00081	-	-		0.0007			0.0008			0.0006			0.0005未満	
30 ブロモホルム	≤0.09	0.0005	<0.0005	-	-		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
31 ホルムアルデヒド	≤0.08	0.005	<0.005	-	-		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
32 亜鉛及びその化合物	≤1	0.002	<0.002	-	-					0.002未満							
33 アルミニウム及びその化合物	≤0.2	0.005	<0.005	-	-					0.005未満							
34 鉄及びその化合物	≤0.3	0.03	<0.03	-	-					0.03未満							
35 銅及びその化合物	≤1	0.002	0.004	-	-					0.004							
36 ナトリウム及びその化合物	≤200	1	2.6	-	-					3							
37 マンガン及びその化合物	≤0.05	0.001	<0.001	-	-					0.001未満							
38 塩化物イオン	≤200	0.5	3	-	-	2.2	3.0	2.3	2.3	2.1	2.3	2.2	2.1	2.2	2.2	2.2	2.5
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≤300	1	47	1/10検出	-					47							
40 蒸発残留物	≤500	2	80	1/10検出	-					80							
41 陰イオン界面活性剤	≤0.2	0.02	<0.02	-	-					0.02未満							
42 ジェオスミン	≤0.00001	0.000001	<0.000001	-	-					0.000001未満							
43 2-メチルイソボルネオール	≤0.00001	0.000001	<0.000001	-	-					0.000001未満							
44 非イオン界面活性剤	≤0.02	0.002	0.0046	1/10検出	1/5検出					0.0046							
45 フェノール類	≤0.005	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満							
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≤3	0.3	0.3	-	-	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8~8.6	-	7.9	-	-	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.8
48 味	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	≤5	0.5	<0.5	-	-	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51 濁度	≤2	0.1	<0.1	-	-	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

仁淀川町 20210401
 水質試験結果一覧・水質検査計画 (中央(川渡))

採取年月日 採取場所/品種 施設名/部門コード 試料名						2021/4/13 9項目 仁淀川町 中央(川渡)	2021/5/11 多項目 仁淀川町 中央(川渡)	2021/6/1 9項目 仁淀川町 中央(川渡)	2021/7/6 9項目 仁淀川町 中央(川渡)	2021/8/3 全項目 仁淀川町 中央(川渡)	2021/9/7 9項目 仁淀川町 中央(川渡)	2021/10/5 9項目 仁淀川町 中央(川渡)	2021/11/12 多項目 仁淀川町 中央(川渡)	2021/12/7 9項目 仁淀川町 中央(川渡)	2022/1/11 9項目 仁淀川町 中央(川渡)	2022/2/1 多項目 仁淀川町 中央(川渡)
	基準値	定量下限値	最大値	基準値1/10以上検出	基準値1/5以上検出											
1 一般細菌	≤100	10	82	-	-	10未満	10未満	10未満	82	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満
2 大腸菌	検出されないこと	-	不検出	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	≤0.003	0.0003	<0.0003	-	-					0.0003未満						
4 水銀及びその化合物	≤0.0005	0.00005	<0.00005	-	-					0.00005未満						
5 セレン及びその化合物	≤0.01	0.001	<0.001	-	-					0.001未満						
6 鉛及びその化合物	≤0.01	0.0003	0.00039	-	-					0.0004						
7 ヒ素及びその化合物	≤0.01	0.001	<0.001	-	-					0.001未満						
8 六価クロム及びその化合物	≤0.02	0.001	<0.001	-	-					0.001未満						
9 亜硝酸態窒素	≤0.04	0.004	0.0063	1/10検出	-		0.004未満			0.006			0.006			0.004未満
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	≤0.01	0.001	<0.001	-	-		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≤10	0.05	0.35	-	-					0.35						
12 フッ素及びその化合物	≤0.8	0.05	<0.05	-	-					0.05未満						
13 ぼう素及びその化合物	≤1	0.01	0.012	-	-					0.01						
14 四塩化炭素	≤0.002	0.0001	<0.0001	-	-					0.0001未満						
15 1,4-ジオキサン	≤0.05	0.002	<0.002	-	-					0.002未満						
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≤0.04	0.001	<0.001	-	-					0.001未満						
17 ジクロロメタン	≤0.02	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満						
18 テトラクロロエチレン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満						
19 トリクロロエチレン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満						
20 ベンゼン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満						
21 塩素酸	≤0.6	0.05	0.21	-	-		0.13			0.20			0.21			0.14
22 クロロ酢酸	≤0.02	0.002	<0.002	-	-		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23 クロロホルム	≤0.06	0.0005	0.0018	-	-		0.0014			0.0017			0.0018			0.0007
24 ジクロロ酢酸	≤0.03	0.002	0.0025	-	-		0.002未満			0.002未満			0.003			0.002未満
25 ジブロモクロロメタン	≤0.1	0.0005	0.0007	-	-		0.0005未満			0.00070			0.0005未満			0.0005未満
26 臭素酸	≤0.01	0.001	<0.001	-	-		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27 総トリハロメタン	≤0.1	0.002	0.004	-	-		0.002			0.004			0.003			0.002未満
28 トリクロロ酢酸	≤0.03	0.002	<0.002	-	-		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
29 ブロモジクロロメタン	≤0.03	0.0005	0.0015	-	-		0.0011			0.0015			0.0009			0.0005未満
30 ブロモホルム	≤0.09	0.0005	<0.0005	-	-		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満
31 ホルムアルデヒド	≤0.08	0.005	<0.005	-	-		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
32 亜鉛及びその化合物	≤1	0.002	0.0048	-	-					0.005						
33 アルミニウム及びその化合物	≤0.2	0.005	0.0066	-	-					0.007						
34 鉄及びその化合物	≤0.3	0.03	<0.03	-	-					0.03未満						
35 銅及びその化合物	≤1	0.002	0.0054	-	-					0.005						
36 ナトリウム及びその化合物	≤200	1	3.2	-	-					3						
37 マンガン及びその化合物	≤0.05	0.001	<0.001	-	-					0.001未満						
38 塩化物イオン	≤200	0.5	2.9	-	-	2.7	2.9	2.8	2.5	2.5	2.5	2.4	2.7	2.4	2.4	2.5
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≤300	1	48	1/10検出	-					48						
40 蒸発残留物	≤500	2	91	1/10検出	-					91						
41 陰イオン界面活性剤	≤0.2	0.02	<0.02	-	-					0.02未満						
42 ジェオスミン	≤0.00001	0.000001	<0.000001	-	-					0.000001未満						
43 2-メチルイソボルネオール	≤0.00001	0.000001	<0.000001	-	-					0.000001未満						
44 非イオン界面活性剤	≤0.02	0.002	<0.002	-	-					0.002未満						
45 フェノール類	≤0.005	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満						
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≤3	0.3	<0.3	-	-	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8~8.6	-	7.8	-	-	7.8	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8
48 味	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	≤5	0.5	<0.5	-	-	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51 濁度	≤2	0.1	1.7	-	-	0.2	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	1.7	0.3	0.3	0.2	1.2	0.1

仁淀川町 20210401
水質試験結果一覧・水質検査計画 (長者(高区))

採取年月日 採取場所/品種 施設名/部門コード 試料名						2021/4/13 9項目	2021/5/11 多項目	2021/6/1 9項目	2021/7/6 9項目	2021/8/3 9項目	2021/9/7 9項目	2021/10/5 9項目	2021/11/1 多項目	2021/12/7 9項目	2022/1/11 9項目	2022/2/1 多項目	2022/3/1 9項目
						仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町
	基準値	定量下限値	最大値	基準値1/10以上検出	基準値1/5以上検出	長者(高区)	長者(高区)	長者(高区)	長者(高区)	長者(高区)	長者(高区)	長者(高区)	長者(高区)	長者(高区)	長者(高区)	長者(高区)	長者(高区)
1 一般細菌	≤100	10	<10	-	-	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満
2 大腸菌	検出されないこと	-	不検出	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	≤0.003	0.0003	<0.0003	-	-												
4 水銀及びその化合物	≤0.0005	0.00005	<0.00005	-	-												
5 セレン及びその化合物	≤0.01	0.001	<0.001	-	-												
6 鉛及びその化合物	≤0.01	0.0003	<0.0003	-	-												
7 ヒ素及びその化合物	≤0.01	0.001	<0.001	-	-												
8 六価クロム及びその化合物	≤0.02	0.001	<0.001	-	-												
9 亜硝酸態窒素	≤0.04	0.004	<0.004	-	-												
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	≤0.01	0.001	<0.001	-	-												
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≤10	0.05	<0.05	-	-												
12 フッ素及びその化合物	≤0.8	0.05	<0.05	-	-												
13 ほう素及びその化合物	≤1	0.01	<0.01	-	-												
14 四塩化炭素	≤0.002	0.0001	<0.0001	-	-												
15 1,4-ジオキサン	≤0.05	0.002	<0.002	-	-												
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≤0.04	0.001	<0.001	-	-												
17 ジクロロメタン	≤0.02	0.0005	<0.0005	-	-												
18 テトラクロロエチレン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-												
19 トリクロロエチレン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-												
20 ベンゼン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-												
21 塩素酸	≤0.6	0.05	<0.05	-	-												
22 クロロ酢酸	≤0.02	0.002	<0.002	-	-												
23 クロホルム	≤0.06	0.0005	<0.0005	-	-												
24 ジクロロ酢酸	≤0.03	0.002	<0.002	-	-												
25 ジブロモクロロメタン	≤0.1	0.0005	<0.0005	-	-												
26 臭素酸	≤0.01	0.001	<0.001	-	-												
27 総トリハロメタン	≤0.1	0.002	<0.002	-	-												
28 トリクロロ酢酸	≤0.03	0.002	<0.002	-	-												
29 ブロモジクロロメタン	≤0.03	0.0005	<0.0005	-	-												
30 ブロモホルム	≤0.09	0.0005	<0.0005	-	-												
31 ホルムアルデヒド	≤0.08	0.005	<0.005	-	-												
32 亜鉛及びその化合物	≤1	0.002	<0.002	-	-												
33 アルミニウム及びその化合物	≤0.2	0.005	<0.005	-	-												
34 鉄及びその化合物	≤0.3	0.03	<0.03	-	-												
35 銅及びその化合物	≤1	0.002	<0.002	-	-												
36 ナトリウム及びその化合物	≤200	1	<1	-	-												
37 マンガン及びその化合物	≤0.05	0.001	<0.001	-	-												
38 塩化物イオン	≤200	0.5	5.8	-	-	2.6	2.5	2.3	2.2	2.0	2.0	2.1	2.1	2.3	2.8	4.4	5.8
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≤300	1	<1	-	-												
40 蒸発残留物	≤500	2	<2	-	-												
41 陰イオン界面活性剤	≤0.2	0.02	<0.02	-	-												
42 ジェオスミン	≤0.00001	0.000001	<0.000001	-	-												
43 2-メチルイソボルネオール	≤0.00001	0.000001	<0.000001	-	-												
44 非イオン界面活性剤	≤0.02	0.002	<0.002	-	-												
45 フェノール類	≤0.005	0.0005	<0.0005	-	-												
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≤3	0.3	<0.3	-	-	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8~8.6	-	8	-	-	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	8.0	8.0
48 味	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	≤5	0.5	<0.5	-	-	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51 濁度	≤2	0.1	<0.1	-	-	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

仁淀川町 20210401
水質試験結果一覧・水質検査計画 (長者(低区))

採取年月日 採取場所/品種 施設名/部門コード 試料名						2021/4/13 9項目	2021/5/11 多項目	2021/6/1 9項目	2021/7/6 9項目	2021/8/3 全項目	2021/9/7 9項目	2021/10/5 9項目	2021/11/1 多項目	2021/12/7 9項目	2022/1/11 9項目	2022/2/1 多項目	2022/3/1 9項目
						仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町
	基準値	定量下限値	最大値	基準値1/10以上検出	基準値1/5以上検出	長者(低区)	長者(低区)	長者(低区)	長者(低区)	長者(低区)	長者(低区)	長者(低区)	長者(低区)	長者(低区)	長者(低区)	長者(低区)	長者(低区)
1 一般細菌	≤100	10	<10	-	-	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満
2 大腸菌	検出されないこと	-	不検出	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	≤0.003	0.0003	<0.0003	-	-					0.0003未満							
4 水銀及びその化合物	≤0.0005	0.00005	<0.00005	-	-					0.00005未満							
5 セレン及びその化合物	≤0.01	0.001	<0.001	-	-					0.001未満							
6 鉛及びその化合物	≤0.01	0.0003	<0.0003	-	-					0.0003未満							
7 ヒ素及びその化合物	≤0.01	0.001	<0.001	-	-					0.001未満							
8 六価クロム及びその化合物	≤0.02	0.001	<0.001	-	-					0.001未満							
9 亜硝酸態窒素	≤0.04	0.004	0.0064	1/10検出	-					0.006							
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	≤0.01	0.001	<0.001	-	-		0.001未満			0.001未満		0.001未満				0.001未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≤10	0.05	0.25	-	-					0.25							
12 フッ素及びその化合物	≤0.8	0.05	<0.05	-	-					0.05未満							
13 ほう素及びその化合物	≤1	0.01	0.039	-	-					0.04							
14 四塩化炭素	≤0.002	0.0001	<0.0001	-	-					0.0001未満							
15 1,4-ジオキサン	≤0.05	0.002	<0.002	-	-					0.002未満							
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≤0.04	0.001	<0.001	-	-					0.001未満							
17 ジクロロメタン	≤0.02	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満							
18 テトラクロロエチレン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満							
19 トリクロロエチレン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満							
20 ベンゼン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満							
21 塩素酸	≤0.6	0.05	0.064	-	-		0.05未満			0.05未満		0.06				0.05	
22 クロロ酢酸	≤0.02	0.002	<0.002	-	-		0.002未満			0.002未満		0.002未満				0.002未満	
23 クロホルム	≤0.06	0.0005	0.00052	-	-		0.0005			0.0005未満		0.0005未満				0.0005未満	
24 ジクロロ酢酸	≤0.03	0.002	<0.002	-	-		0.002未満			0.002未満		0.002未満				0.002未満	
25 ジブromクロロメタン	≤0.1	0.0005	0.0011	-	-		0.0008			0.0011		0.0005				0.0005未満	
26 臭素酸	≤0.01	0.001	<0.001	-	-		0.001未満			0.001未満		0.001未満				0.001未満	
27 総トリハロメタン	≤0.1	0.002	0.0021	-	-		0.002			0.002未満		0.002未満				0.002未満	
28 トリクロロ酢酸	≤0.03	0.002	<0.002	-	-		0.002未満			0.002未満		0.002未満				0.002未満	
29 ブロモジクロロメタン	≤0.03	0.0005	0.00083	-	-		0.0008			0.00083		0.0005				0.0005未満	
30 ブロモホルム	≤0.09	0.0005	<0.0005	-	-		0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満				0.0005未満	
31 ホルムアルデヒド	≤0.08	0.005	<0.005	-	-		0.005未満			0.005未満		0.005未満				0.005未満	
32 亜鉛及びその化合物	≤1	0.002	0.0024	-	-					0.002							
33 アルミニウム及びその化合物	≤0.2	0.005	<0.005	-	-					0.005未満							
34 鉄及びその化合物	≤0.3	0.03	<0.03	-	-					0.03未満							
35 銅及びその化合物	≤1	0.002	0.0034	-	-					0.003							
36 ナトリウム及びその化合物	≤200	1	2.7	-	-					3							
37 マンガン及びその化合物	≤0.05	0.001	<0.001	-	-					0.001未満							
38 塩化物イオン	≤200	0.5	5.3	-	-	2.4	2.3	2.1	2.2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.6	4.1	5.3
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≤300	1	69	1/10検出	1/5検出		56			62			64			69	
40 蒸発残留物	≤500	2	95	1/10検出	-					95							
41 陰イオン界面活性剤	≤0.2	0.02	<0.02	-	-					0.02未満							
42 ジェオスミン	≤0.00001	0.000001	<0.000001	-	-					0.000001未満							
43 2-メチルイソボルネオール	≤0.00001	0.000001	<0.000001	-	-					0.000001未満							
44 非イオン界面活性剤	≤0.02	0.002	<0.002	-	-					0.002未満							
45 フェノール類	≤0.005	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満							
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≤3	0.3	<0.3	-	-	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8~8.6	-	8	-	-	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	8.0
48 味	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	≤5	0.5	<0.5	-	-	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51 濁度	≤2	0.1	<0.1	-	-	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

仁淀川町
水質試験結果一覧・水質検査計画（坂本）

20210401

採取年月日 採取場所/品種 施設名/部門コード 試料名						2021/4/13 9項目	2021/5/11 多項目	2021/6/1 9項目	2021/7/6 9項目	2021/8/3 全項目	2021/9/7 9項目	2021/10/5 9項目	2021/11/1 多項目	2021/12/7 9項目	2022/1/11 9項目	2022/2/1 多項目	2022/3/1 9項目
	基準値	定量下限値	最大値	基準値1/10以上検出	基準値1/5以上検出	坂本	坂本	坂本	坂本	坂本	坂本	坂本	坂本	坂本	坂本	坂本	坂本
1 一般細菌	≤100	10	<10	-	-	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満
2 大腸菌	検出されないこと	-	不検出	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	≤0.003	0.0003	<0.0003	-	-					0.0003未満							
4 水銀及びその化合物	≤0.0005	0.00005	<0.00005	-	-					0.00005未満							
5 セレン及びその化合物	≤0.01	0.001	<0.001	-	-					0.001未満							
6 鉛及びその化合物	≤0.01	0.0003	0.00045	-	-					0.00045							
7 ヒ素及びその化合物	≤0.01	0.001	<0.001	-	-					0.001未満							
8 六価クロム及びその化合物	≤0.02	0.001	<0.001	-	-					0.001未満							
9 亜硝酸態窒素	≤0.04	0.004	<0.004	-	-		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	≤0.01	0.001	<0.001	-	-		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≤10	0.05	0.32	-	-					0.32							
12 フッ素及びその化合物	≤0.8	0.05	<0.05	-	-					0.05未満							
13 ほう素及びその化合物	≤1	0.01	0.014	-	-					0.01							
14 四塩化炭素	≤0.002	0.0001	<0.0001	-	-					0.0001未満							
15 1,4-ジオキサン	≤0.05	0.002	<0.002	-	-					0.002未満							
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≤0.04	0.001	<0.001	-	-					0.001未満							
17 ジクロロメタン	≤0.02	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満							
18 テトラクロロエチレン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満							
19 トリクロロエチレン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満							
20 ベンゼン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満							
21 塩素酸	≤0.6	0.05	0.06	-	-		0.05未満			0.05未満			0.06			0.05未満	
22 クロロ酢酸	≤0.02	0.002	<0.002	-	-		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23 クロホルム	≤0.06	0.0005	0.005	-	-		0.0027			0.0050			0.0035			0.0026	
24 ジクロロ酢酸	≤0.03	0.002	0.0024	-	-		0.002未満			0.002			0.002未満			0.002未満	
25 ジブromクロロメタン	≤0.1	0.0005	<0.0005	-	-		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
26 臭素酸	≤0.01	0.001	<0.001	-	-		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27 総トリハロメタン	≤0.1	0.002	0.0071	-	-		0.004			0.007			0.004			0.003	
28 トリクロロ酢酸	≤0.03	0.002	<0.002	-	-		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
29 ブロモジクロロメタン	≤0.03	0.0005	0.0021	-	-		0.0013			0.0021			0.0010			0.0007	
30 ブロモホルム	≤0.09	0.0005	<0.0005	-	-		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
31 ホルムアルデヒド	≤0.08	0.005	<0.005	-	-		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
32 亜鉛及びその化合物	≤1	0.002	<0.002	-	-					0.002未満							
33 アルミニウム及びその化合物	≤0.2	0.005	<0.005	-	-					0.005未満							
34 鉄及びその化合物	≤0.3	0.03	<0.03	-	-					0.03未満							
35 銅及びその化合物	≤1	0.002	0.0058	-	-					0.006							
36 ナトリウム及びその化合物	≤200	1	2.9	-	-					3							
37 マンガン及びその化合物	≤0.05	0.001	<0.001	-	-					0.001未満							
38 塩化物イオン	≤200	0.5	2.6	-	-	2.6	2.6	2.6	2.4	2.2	2.2	2.1	2.1	2.3	2.2	2.4	2.6
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≤300	1	37	1/10検出	-					37							
40 蒸発残留物	≤500	2	51	1/10検出	-					51							
41 陰イオン界面活性剤	≤0.2	0.02	<0.02	-	-					0.02未満							
42 ジェオスミン	≤0.00001	0.000001	<0.000001	-	-					0.000001未満							
43 2-メチルイソボルネオール	≤0.00001	0.000001	<0.000001	-	-					0.000001未満							
44 非イオン界面活性剤	≤0.02	0.002	0.0031	1/10検出	-					0.0031							
45 フェノール類	≤0.005	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満							
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≤3	0.3	<0.3	-	-	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8～8.6	-	7.9	-	-	7.7	7.8	7.8	7.8	7.6	7.8	7.9	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8
48 味	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	≤5	0.5	<0.5	-	-	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51 濁度	≤2	0.1	<0.1	-	-	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

仁淀川町
水質試験結果一覧・水質検査計画（岩丸）

20210401

採取年月日 採取場所/品種 施設名/部門コード 試料名						2021/4/13 9項目	2021/5/11 多項目	2021/6/1 9項目	2021/7/6 9項目	2021/8/3 全項目	2021/9/7 9項目	2021/10/5 9項目	2021/11/1 多項目	2021/12/7 9項目	2022/1/11 9項目	2022/2/1 多項目	2022/3/1 9項目
						仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町
	基準値	定量下限値	最大値	基準値1/10以上検出	基準値1/5以上検出	岩丸	岩丸	岩丸	岩丸	岩丸	岩丸	岩丸	岩丸	岩丸	岩丸	岩丸	岩丸
1 一般細菌	≤100	10	10	-	-	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10	10未満	10未満	10未満	10未満
2 大腸菌	検出されないこと	-	不検出	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	≤0.003	0.0003	<0.0003	-	-					0.0003未満							
4 水銀及びその化合物	≤0.0005	0.00005	<0.00005	-	-					0.00005未満							
5 セレン及びその化合物	≤0.01	0.001	<0.001	-	-					0.001未満							
6 鉛及びその化合物	≤0.01	0.0003	<0.0003	-	-					0.0003未満							
7 ヒ素及びその化合物	≤0.01	0.001	<0.001	-	-					0.001未満							
8 六価クロム及びその化合物	≤0.02	0.001	<0.001	-	-					0.001未満							
9 亜硝酸態窒素	≤0.04	0.004	0.0067	1/10検出	-					0.007							
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	≤0.01	0.001	<0.001	-	-		0.001未満			0.001未満		0.001未満				0.001未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≤10	0.05	0.26	-	-					0.26							
12 フッ素及びその化合物	≤0.8	0.05	<0.05	-	-					0.05未満							
13 ほう素及びその化合物	≤1	0.01	0.022	-	-					0.02							
14 四塩化炭素	≤0.002	0.0001	<0.0001	-	-					0.0001未満							
15 1,4-ジオキサン	≤0.05	0.002	<0.002	-	-					0.002未満							
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≤0.04	0.001	<0.001	-	-					0.001未満							
17 ジクロロメタン	≤0.02	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満							
18 テトラクロロエチレン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満							
19 トリクロロエチレン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満							
20 ベンゼン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満							
21 塩素酸	≤0.6	0.05	0.12	-	-		0.05未満			0.11		0.12				0.05未満	
22 クロロ酢酸	≤0.02	0.002	<0.002	-	-		0.002未満			0.002未満		0.002未満				0.002未満	
23 クロホルム	≤0.06	0.0005	0.0034	-	-		0.0033			0.0031		0.0034				0.0015	
24 ジクロロ酢酸	≤0.03	0.002	0.0027	-	-		0.003			0.002		0.002未満				0.002未満	
25 ジブromクロロメタン	≤0.1	0.0005	0.00063	-	-		0.0005未満			0.0006		0.0005未満				0.0005未満	
26 臭素酸	≤0.01	0.001	<0.001	-	-		0.001未満			0.001未満		0.001未満				0.001未満	
27 総トリハロメタン	≤0.1	0.002	0.0057	-	-		0.005			0.006		0.005				0.002	
28 トリクロロ酢酸	≤0.03	0.002	0.0027	-	-		0.003			0.002未満		0.002未満				0.002未満	
29 ブロモジクロロメタン	≤0.03	0.0005	0.002	-	-		0.0015			0.0020		0.0016				0.0008	
30 ブロモホルム	≤0.09	0.0005	<0.0005	-	-		0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満				0.0005未満	
31 ホルムアルデヒド	≤0.08	0.005	<0.005	-	-		0.005未満			0.005未満		0.005未満				0.005未満	
32 亜鉛及びその化合物	≤1	0.002	0.0023	-	-					0.002							
33 アルミニウム及びその化合物	≤0.2	0.005	<0.005	-	-					0.005未満							
34 鉄及びその化合物	≤0.3	0.03	<0.03	-	-					0.03未満							
35 銅及びその化合物	≤1	0.002	0.0073	-	-					0.007							
36 ナトリウム及びその化合物	≤200	1	2.9	-	-					3							
37 マンガン及びその化合物	≤0.05	0.001	<0.001	-	-					0.001未満							
38 塩化物イオン	≤200	0.5	3.7	-	-	3.0	2.9	2.9	2.7	2.7	2.6	2.8	2.8	3.2	3.1	3.2	3.7
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≤300	1	39	1/10検出	-					39							
40 蒸発残留物	≤500	2	72	1/10検出	-					72							
41 陰イオン界面活性剤	≤0.2	0.02	<0.02	-	-					0.02未満							
42 ジェオスミン	≤0.00001	0.000001	<0.000001	-	-					0.000001未満							
43 2-メチルイソボルネオール	≤0.00001	0.000001	<0.000001	-	-					0.000001未満							
44 非イオン界面活性剤	≤0.02	0.002	<0.002	-	-					0.002未満							
45 フェノール類	≤0.005	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満							
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≤3	0.3	0.4	-	-	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満
47 pH値	5.8~8.6	-	7.7	-	-	7.6	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7
48 味	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	≤5	0.5	<0.5	-	-	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51 濁度	≤2	0.1	<0.1	-	-	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

仁淀川町
水質試験結果一覧・水質検査計画（見ノ越）

20210401

採取年月日 採取場所/品種 施設名/部門コード 試料名						2021/4/13 9項目 仁淀川町	2021/5/11 多項目 仁淀川町	2021/6/1 9項目 仁淀川町	2021/7/6 9項目 仁淀川町	2021/8/3 全項目 仁淀川町	2021/9/7 9項目 仁淀川町	2021/10/5 9項目 仁淀川町	2021/11/1 多項目 仁淀川町	2021/12/7 9項目 仁淀川町	2022/1/11 9項目 仁淀川町	2022/2/1 多項目 仁淀川町
	基準値	定量下限値	最大値	基準値1/10以上検出	基準値1/5以上検出	見ノ越	見ノ越	見ノ越	見ノ越	見ノ越	見ノ越	見ノ越	見ノ越	見ノ越	見ノ越	見ノ越
1 一般細菌	≤100	10	<10	-	-	見ノ越	見ノ越	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満
2 大腸菌	検出されないこと	-	不検出	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	≤0.003	0.0003	<0.0003	-	-					0.0003未満						
4 水銀及びその化合物	≤0.0005	0.00005	<0.00005	-	-					0.00005未満						
5 セレン及びその化合物	≤0.01	0.001	<0.001	-	-					0.001未満						
6 鉛及びその化合物	≤0.01	0.0003	<0.0003	-	-					0.0003未満						
7 ヒ素及びその化合物	≤0.01	0.001	<0.001	-	-					0.001未満						
8 六価クロム及びその化合物	≤0.02	0.001	<0.001	-	-					0.001未満						
9 亜硝酸態窒素	≤0.04	0.004	0.0051	1/10検出	-					0.005						
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	≤0.01	0.001	<0.001	-	-		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≤10	0.05	0.32	-	-					0.32						
12 フッ素及びその化合物	≤0.8	0.05	<0.05	-	-					0.05未満						
13 ぼう素及びその化合物	≤1	0.01	0.01	-	-					0.01						
14 四塩化炭素	≤0.002	0.0001	<0.0001	-	-					0.0001未満						
15 1,4-ジオキサン	≤0.05	0.002	<0.002	-	-					0.002未満						
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≤0.04	0.001	<0.001	-	-					0.001未満						
17 ジクロロメタン	≤0.02	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満						
18 テトラクロロエチレン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満						
19 トリクロロエチレン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満						
20 ベンゼン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満						
21 塩素酸	≤0.6	0.05	0.069	-	-		0.05未満			0.06			0.07			0.05未満
22 クロロ酢酸	≤0.02	0.002	<0.002	-	-		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23 クロロホルム	≤0.06	0.0005	0.0049	-	-		0.0035			0.0049			0.0024			0.0014
24 ジクロロ酢酸	≤0.03	0.002	0.0026	-	-		0.002			0.003			0.002未満			0.002未満
25 ジブロモクロロメタン	≤0.1	0.0005	0.0007	-	-		0.0005未満			0.0007			0.0005未満			0.0005未満
26 臭素酸	≤0.01	0.001	<0.001	-	-		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27 総トリハロメタン	≤0.1	0.002	0.0081	-	-		0.005			0.008			0.003			0.002未満
28 トリクロロ酢酸	≤0.03	0.002	0.0021	-	-		0.002			0.002未満			0.002未満			0.002未満
29 ブロモジクロロメタン	≤0.03	0.0005	0.0024	-	-		0.0014			0.0024			0.0010			0.0005未満
30 ブロモホルム	≤0.09	0.0005	<0.0005	-	-		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満
31 ホルムアルデヒド	≤0.08	0.005	<0.005	-	-		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
32 亜鉛及びその化合物	≤1	0.002	0.0033	-	-					0.003						
33 アルミニウム及びその化合物	≤0.2	0.005	<0.005	-	-					0.005未満						
34 鉄及びその化合物	≤0.3	0.03	<0.03	-	-					0.03未満						
35 銅及びその化合物	≤1	0.002	0.0025	-	-					0.003						
36 ナトリウム及びその化合物	≤200	1	3	-	-					3						
37 マンガン及びその化合物	≤0.05	0.001	<0.001	-	-					0.001未満						
38 塩化物イオン	≤200	0.5	2.4	-	-	2.3	2.4	2.4	2.2	2.2	2.2	2.2	2.0	2.4	2.2	2.3
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≤300	1	35	1/10検出	-					35						
40 蒸発残留物	≤500	2	65	1/10検出	-					65						
41 陰イオン界面活性剤	≤0.2	0.02	<0.02	-	-					0.02未満						
42 ジェオスミン	≤0.00001	0.000001	<0.000001	-	-					0.000001未満						
43 2-メチルイソボルネオール	≤0.00001	0.000001	<0.000001	-	-					0.000001未満						
44 非イオン界面活性剤	≤0.02	0.002	<0.002	-	-					0.002未満						
45 フェノール類	≤0.005	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満						
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≤3	0.3	0.3	-	-	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8~8.6	-	7.9	-	-	7.8	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.9	7.6	7.8	7.8	7.8
48 味	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	≤5	0.5	<0.5	-	-	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51 濁度	≤2	0.1	<0.1	-	-	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

仁淀川町
水質試験結果一覧・水質検査計画 (大崎)

20210401

採取年月日						2021/4/13	2021/5/11	2021/6/1	2021/7/6	2021/8/3	2021/9/7	2021/10/5	2021/11/1	2021/12/7	2022/1/11	2022/2/1
採取場所/品種						9項目	多項目	9項目	9項目	全項目	9項目	9項目	多項目	9項目	9項目	多項目
施設名/部門コード						仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町
試料名	基準値	定量下限値	最大値	基準値1/10以上検出	基準値1/5以上検出	大崎	大崎	大崎	大崎	大崎	大崎	大崎	大崎	大崎	大崎	大崎
1 一般細菌	≤100	10	<10	-	-	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満
2 大腸菌	検出されないこと	-	不検出	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	≤0.003	0.0003	<0.0003	-	-					0.0003未満						
4 水銀及びその化合物	≤0.0005	0.00005	<0.00005	-	-					0.00005未満						
5 セレン及びその化合物	≤0.01	0.001	<0.001	-	-					0.001未満						
6 鉛及びその化合物	≤0.01	0.0003	<0.0003	-	-					0.0003未満						
7 ヒ素及びその化合物	≤0.01	0.001	<0.001	-	-					0.001未満						
8 六価クロム及びその化合物	≤0.02	0.001	<0.001	-	-					0.001未満						
9 亜硝酸態窒素	≤0.04	0.004	<0.004	-	-		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	≤0.01	0.001	<0.001	-	-		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≤10	0.05	0.28	-	-					0.28						
12 フッ素及びその化合物	≤0.8	0.05	<0.05	-	-					0.05未満						
13 ぼう素及びその化合物	≤1	0.01	0.052	-	-					0.05						
14 四塩化炭素	≤0.002	0.0001	<0.0001	-	-					0.0001未満						
15 1,4-ジオキサン	≤0.05	0.002	<0.002	-	-					0.002未満						
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≤0.04	0.001	<0.001	-	-					0.001未満						
17 ジクロロメタン	≤0.02	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満						
18 テトラクロロエチレン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満						
19 トリクロロエチレン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満						
20 ベンゼン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満						
21 塩素酸	≤0.6	0.05	0.23	-	-		0.05未満			0.05未満			0.08			0.23
22 クロロ酢酸	≤0.02	0.002	<0.002	-	-		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23 クロロホルム	≤0.06	0.0005	0.00094	-	-		0.00094			0.0005未満			0.0006			0.0008
24 ジクロロ酢酸	≤0.03	0.002	<0.002	-	-		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
25 ジブロモクロロメタン	≤0.1	0.0005	0.0011	-	-		0.0010			0.0005未満			0.0011			0.0006
26 臭素酸	≤0.01	0.001	0.001	-	-		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001
27 総トリハロメタン	≤0.1	0.002	0.0031	-	-		0.003			0.002未満			0.003			0.002
28 トリクロロ酢酸	≤0.03	0.002	<0.002	-	-		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
29 ブロモジクロロメタン	≤0.03	0.0005	0.0012	-	-		0.0012			0.0005未満			0.0011			0.0010
30 ブロモホルム	≤0.09	0.0005	<0.0005	-	-		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満
31 ホルムアルデヒド	≤0.08	0.005	<0.005	-	-		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
32 亜鉛及びその化合物	≤1	0.002	<0.002	-	-					0.002未満						
33 アルミニウム及びその化合物	≤0.2	0.005	<0.005	-	-					0.005未満						
34 鉄及びその化合物	≤0.3	0.03	<0.03	-	-					0.03未満						
35 銅及びその化合物	≤1	0.002	<0.002	-	-					0.002未満						
36 ナトリウム及びその化合物	≤200	1	3	-	-					3						
37 マンガン及びその化合物	≤0.05	0.001	<0.001	-	-					0.001未満						
38 塩化物イオン	≤200	0.5	2.8	-	-	2.1	2.1	2.2	2.4	2.0	2.4	2.6	2.3	2.6	2.4	2.8
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≤300	1	43	1/10検出	-					43						
40 蒸発残留物	≤500	2	55	1/10検出	-					55						
41 陰イオン界面活性剤	≤0.2	0.02	<0.02	-	-					0.02未満						
42 ジェオスミン	≤0.00001	0.000001	<0.000001	-	-					0.000001未満						
43 2-メチルイソボルネオール	≤0.00001	0.000001	<0.000001	-	-					0.000001未満						
44 非イオン界面活性剤	≤0.02	0.002	<0.002	-	-					0.002未満						
45 フェノール類	≤0.005	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満						
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≤3	0.3	<0.3	-	-	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8~8.6	-	7.9	-	-	7.8	7.8	7.6	7.8	7.8	7.5	7.8	7.8	7.7	7.9	7.9
48 味	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	≤5	0.5	<0.5	-	-	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51 濁度	≤2	0.1	<0.1	-	-	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

仁淀川町
水質試験結果一覧・水質検査計画（寺村）

20210401

採取年月日 採取場所/品種 施設名/部門コード 試料名						2021/4/13 9項目	2021/5/11 多項目	2021/6/1 9項目	2021/7/6 9項目	2021/8/3 全項目	2021/9/7 9項目	2021/10/5 9項目	2021/11/1 多項目	2021/12/7 9項目	2022/1/11 9項目
						仁淀川町 寺村	仁淀川町 寺村	仁淀川町 寺村	仁淀川町 寺村	仁淀川町 寺村	仁淀川町 寺村	仁淀川町 寺村	仁淀川町 寺村	仁淀川町 寺村	仁淀川町 寺村
	基準値	定量下限値	最大値	基準値1/10以上検出	基準値1/5以上検出										
1 一般細菌	≤100	10	<10	-	-	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満
2 大腸菌	検出されないこと	-	不検出	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	≤0.003	0.0003	<0.0003	-	-					0.0003未満					
4 水銀及びその化合物	≤0.0005	0.00005	<0.00005	-	-					0.00005未満					
5 セレン及びその化合物	≤0.01	0.001	<0.001	-	-					0.001未満					
6 鉛及びその化合物	≤0.01	0.0003	0.00031	-	-					0.00031					
7 ヒ素及びその化合物	≤0.01	0.001	<0.001	-	-					0.001未満					
8 六価クロム及びその化合物	≤0.02	0.001	<0.001	-	-					0.001未満					
9 亜硝酸態窒素	≤0.04	0.004	<0.004	-	-		0.004未満			0.004未満			0.004未満		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	≤0.01	0.001	<0.001	-	-		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≤10	0.05	0.16	-	-					0.16					
12 フッ素及びその化合物	≤0.8	0.05	<0.05	-	-					0.05未満					
13 ほう素及びその化合物	≤1	0.01	<0.01	-	-					0.01未満					
14 四塩化炭素	≤0.002	0.0001	<0.0001	-	-					0.0001未満					
15 1,4-ジオキサン	≤0.05	0.002	<0.002	-	-					0.002未満					
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≤0.04	0.001	<0.001	-	-					0.001未満					
17 ジクロロメタン	≤0.02	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満					
18 テトラクロロエチレン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満					
19 トリクロロエチレン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満					
20 ベンゼン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満					
21 塩素酸	≤0.6	0.05	<0.05	-	-		0.05未満			0.05未満			0.05未満		
22 クロロ酢酸	≤0.02	0.002	<0.002	-	-		0.002未満			0.002未満			0.002未満		
23 クロロホルム	≤0.06	0.0005	<0.0005	-	-		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
24 ジクロロ酢酸	≤0.03	0.002	<0.002	-	-		0.002未満			0.002未満			0.002未満		
25 ジブロモクロロメタン	≤0.1	0.0005	0.00071	-	-		0.00051			0.0007			0.0005未満		
26 臭素酸	≤0.01	0.001	<0.001	-	-		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
27 総トリハロメタン	≤0.1	0.002	<0.002	-	-		0.002未満			0.002未満			0.002未満		
28 トリクロロ酢酸	≤0.03	0.002	<0.002	-	-		0.002未満			0.002未満			0.002未満		
29 ブロモジクロロメタン	≤0.03	0.0005	0.00071	-	-		0.0006			0.0007			0.0005未満		
30 ブロモホルム	≤0.09	0.0005	<0.0005	-	-		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
31 ホルムアルデヒド	≤0.08	0.005	<0.005	-	-		0.005未満			0.005未満			0.005未満		
32 亜鉛及びその化合物	≤1	0.002	0.0049	-	-					0.005					
33 アルミニウム及びその化合物	≤0.2	0.005	<0.005	-	-					0.005未満					
34 鉄及びその化合物	≤0.3	0.03	<0.03	-	-					0.03未満					
35 銅及びその化合物	≤1	0.002	0.0034	-	-					0.0034					
36 ナトリウム及びその化合物	≤200	1	2.8	-	-					3					
37 マンガン及びその化合物	≤0.05	0.001	<0.001	-	-					0.001未満					
38 塩化物イオン	≤200	0.5	2.1	-	-	1.9	2.0	2.1	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≤300	1	26	-	-					26					
40 蒸発残留物	≤500	2	63	1/10検出	-					63					
41 陰イオン界面活性剤	≤0.2	0.02	<0.02	-	-					0.02未満					
42 ジェオスミン	≤0.00001	0.000001	<0.000001	-	-					0.000001未満					
43 2-メチルイソボルネオール	≤0.00001	0.000001	<0.000001	-	-					0.000001未満					
44 非イオン界面活性剤	≤0.02	0.002	<0.002	-	-					0.002未満					
45 フェノール類	≤0.005	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満					
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≤3	0.3	0.7	-	-	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.7	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8~8.6	-	7.7	-	-	7.7	7.6	7.5	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7
48 味	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	≤5	0.5	<0.5	-	-	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51 濁度	≤2	0.1	<0.1	-	-	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

仁淀川町
水質試験結果一覧・水質検査計画 (田村)

20210401

採取年月日 採取場所/品種 施設名/部門コード 試料名						2021/4/13 9項目	2021/5/11 多項目	2021/6/1 9項目	2021/7/6 9項目	2021/8/3 全項目	2021/9/7 9項目	2021/10/5 9項目	2021/11/1 多項目	2021/12/7 9項目	2022/1/11 9項目	2022/2/1 多項目	2022/3/1 9項目
						仁淀川町 田村	仁淀川町 田村	仁淀川町 田村	仁淀川町 田村	仁淀川町 田村	仁淀川町 田村	仁淀川町 田村	仁淀川町 田村	仁淀川町 田村	仁淀川町 田村	仁淀川町 田村	仁淀川町 田村
	基準値	定量下限値	最大値	基準値1/10以上検出	基準値1/5以上検出												
1 一般細菌	≤100	10	<10	-	-	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満
2 大腸菌	検出されないこと	-	不検出	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	≤0.003	0.0003	<0.0003	-	-					0.0003未満							
4 水銀及びその化合物	≤0.0005	0.00005	<0.00005	-	-					0.00005未満							
5 セレン及びその化合物	≤0.01	0.001	<0.001	-	-					0.001未満							
6 鉛及びその化合物	≤0.01	0.0003	<0.0003	-	-					0.0003未満							
7 ヒ素及びその化合物	≤0.01	0.001	<0.001	-	-					0.001未満							
8 六価クロム及びその化合物	≤0.02	0.001	<0.001	-	-					0.001未満							
9 亜硝酸態窒素	≤0.04	0.004	<0.004	-	-					0.004未満							
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	≤0.01	0.001	<0.001	-	-		0.001未満			0.001未満		0.001未満				0.001未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≤10	0.05	0.29	-	-					0.29							
12 フッ素及びその化合物	≤0.8	0.05	0.055	-	-					0.06							
13 ほう素及びその化合物	≤1	0.01	0.011	-	-					0.01							
14 四塩化炭素	≤0.002	0.0001	<0.0001	-	-					0.0001未満							
15 1,4-ジオキサン	≤0.05	0.002	<0.002	-	-					0.002未満							
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≤0.04	0.001	<0.001	-	-					0.001未満							
17 ジクロロメタン	≤0.02	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満							
18 テトラクロロエチレン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満							
19 トリクロロエチレン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満							
20 ベンゼン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満							
21 塩素酸	≤0.6	0.05	0.15	-	-		0.10			0.10			0.15			0.11	
22 クロロ酢酸	≤0.02	0.002	<0.002	-	-		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23 クロホルム	≤0.06	0.0005	<0.0005	-	-		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
24 ジクロロ酢酸	≤0.03	0.002	<0.002	-	-		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
25 ジブromクロロメタン	≤0.1	0.0005	<0.0005	-	-		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
26 臭素酸	≤0.01	0.001	<0.001	-	-		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27 総トリハロメタン	≤0.1	0.002	<0.002	-	-		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
28 トリクロロ酢酸	≤0.03	0.002	<0.002	-	-		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
29 ブロモジクロロメタン	≤0.03	0.0005	<0.0005	-	-		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
30 ブロモホルム	≤0.09	0.0005	<0.0005	-	-		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
31 ホルムアルデヒド	≤0.08	0.005	<0.005	-	-		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
32 亜鉛及びその化合物	≤1	0.002	<0.002	-	-					0.002未満							
33 アルミニウム及びその化合物	≤0.2	0.005	<0.005	-	-					0.005未満							
34 鉄及びその化合物	≤0.3	0.03	<0.03	-	-					0.03未満							
35 銅及びその化合物	≤1	0.002	0.0029	-	-					0.003							
36 ナトリウム及びその化合物	≤200	1	2.8	-	-					3							
37 マンガン及びその化合物	≤0.05	0.001	<0.001	-	-					0.001未満							
38 塩化物イオン	≤200	0.5	2.9	-	-	2.5	2.6	2.7	2.3	2.2	2.2	2.2	2.1	2.7	2.3	2.5	2.9
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≤300	1	71	1/10検出	1/5検出		56			58			66			71	
40 蒸発残留物	≤500	2	88	1/10検出	-					88							
41 陰イオン界面活性剤	≤0.2	0.02	<0.02	-	-					0.02未満							
42 ジェオスミン	≤0.00001	0.000001	<0.000001	-	-					0.000001未満							
43 2-メチルイソボルネオール	≤0.00001	0.000001	<0.000001	-	-					0.000001未満							
44 非イオン界面活性剤	≤0.02	0.002	<0.002	-	-					0.002未満							
45 フェノール類	≤0.005	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満							
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≤3	0.3	<0.3	-	-	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8~8.6	-	8	-	-	8.0	7.9	7.9	8.0	8.0	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9
48 味	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	≤5	0.5	<0.5	-	-	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51 濁度	≤2	0.1	<0.1	-	-	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

仁淀川町 20210401
水質試験結果一覧・水質検査計画 (名野川)

採取年月日 採取場所/品種 施設名/部門コード 試料名						2021/4/13 9項目	2021/5/11 多項目	2021/6/1 9項目	2021/7/6 9項目	2021/8/3 全項目	2021/9/7 9項目	2021/10/5 9項目	2021/11/1 多項目	2021/12/7 9項目	2022/1/11 9項目	2022/2/1 多項目	2022/3/1 9項目
						仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町
	基準値	定量下限値	最大値	基準値1/10以上検出	基準値1/5以上検出	名野川	名野川	名野川	名野川	名野川	名野川	名野川	名野川	名野川	名野川	名野川	名野川
1 一般細菌	≤100	10	<10	-	-	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満
2 大腸菌	検出されないこと	-	不検出	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	≤0.003	0.0003	<0.0003	-	-					0.0003未満							
4 水銀及びその化合物	≤0.0005	0.00005	<0.00005	-	-					0.00005未満							
5 セレン及びその化合物	≤0.01	0.001	<0.001	-	-					0.001未満							
6 鉛及びその化合物	≤0.01	0.0003	<0.0003	-	-					0.0003未満							
7 ヒ素及びその化合物	≤0.01	0.001	<0.001	-	-					0.001未満							
8 六価クロム及びその化合物	≤0.02	0.001	<0.001	-	-					0.001未満							
9 亜硝酸態窒素	≤0.04	0.004	0.0044	1/10検出	-					0.004							
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	≤0.01	0.001	<0.001	-	-		0.001未満			0.001未満		0.001未満				0.001未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≤10	0.05	0.15	-	-					0.15							
12 フッ素及びその化合物	≤0.8	0.05	<0.05	-	-					0.05未満							
13 ほう素及びその化合物	≤1	0.01	0.012	-	-					0.01							
14 四塩化炭素	≤0.002	0.0001	<0.0001	-	-					0.0001未満							
15 1,4-ジオキサン	≤0.05	0.002	<0.002	-	-					0.002未満							
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≤0.04	0.001	<0.001	-	-					0.001未満							
17 ジクロロメタン	≤0.02	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満							
18 テトラクロロエチレン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満							
19 トリクロロエチレン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満							
20 ベンゼン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満							
21 塩素酸	≤0.6	0.05	0.076	-	-		0.05未満			0.05		0.08				0.05未満	
22 クロロ酢酸	≤0.02	0.002	<0.002	-	-		0.002未満			0.002未満		0.002未満				0.002未満	
23 クロホルム	≤0.06	0.0005	0.0038	-	-		0.0018			0.0038		0.0017				0.0005未満	
24 ジクロロ酢酸	≤0.03	0.002	0.0037	-	-		0.003			0.004		0.002未満				0.002未満	
25 ジブromクロロメタン	≤0.1	0.0005	<0.0005	-	-		0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満				0.0005未満	
26 臭素酸	≤0.01	0.001	<0.001	-	-		0.001未満			0.001未満		0.001未満				0.001未満	
27 総トリハロメタン	≤0.1	0.002	0.0047	-	-		0.002			0.005		0.002未満				0.002未満	
28 トリクロロ酢酸	≤0.03	0.002	<0.002	-	-		0.002未満			0.002未満		0.002未満				0.002未満	
29 ブロモジクロロメタン	≤0.03	0.0005	0.00091	-	-		0.0006			0.0009		0.0005未満				0.0005未満	
30 ブロモホルム	≤0.09	0.0005	<0.0005	-	-		0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満				0.0005未満	
31 ホルムアルデヒド	≤0.08	0.005	<0.005	-	-		0.005未満			0.005未満		0.005未満				0.005未満	
32 亜鉛及びその化合物	≤1	0.002	0.0026	-	-					0.003							
33 アルミニウム及びその化合物	≤0.2	0.005	<0.005	-	-					0.005未満							
34 鉄及びその化合物	≤0.3	0.03	<0.03	-	-					0.03未満							
35 銅及びその化合物	≤1	0.002	<0.002	-	-					0.002未満							
36 ナトリウム及びその化合物	≤200	1	4.4	-	-					4							
37 マンガン及びその化合物	≤0.05	0.001	<0.001	-	-					0.001未満							
38 塩化物イオン	≤200	0.5	3.1	-	-	3.1	2.3	2.4	2.4	2.2	2.4	2.5	2.3	2.3	2.2	2.3	2.5
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≤300	1	32	1/10検出	-					32							
40 蒸発残留物	≤500	2	71	1/10検出	-					71							
41 陰イオン界面活性剤	≤0.2	0.02	<0.02	-	-					0.02未満							
42 ジェオスミン	≤0.00001	0.000001	<0.000001	-	-					0.000001未満							
43 2-メチルイソボルネオール	≤0.00001	0.000001	<0.000001	-	-					0.000001未満							
44 非イオン界面活性剤	≤0.02	0.002	<0.002	-	-					0.002未満							
45 フェノール類	≤0.005	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満							
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≤3	0.3	1.4	-	-	1.4	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8~8.6	-	7.8	-	-	7.6	7.7	7.7	7.5	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.6
48 味	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	≤5	0.5	3.5	-	-	3.5	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51 濁度	≤2	0.1	0.18	-	-	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

仁淀川町 20210401
水質試験結果一覧・水質検査計画 (共同調理場)

採取年月日 採取場所/品種 施設名/部門コード 試料名						2021/4/13 9項目	2021/5/11 多項目	2021/6/1 9項目	2021/7/6 9項目	2021/8/3 全項目	2021/9/7 9項目	2021/10/5 9項目	2021/11/1 多項目	2021/12/7 9項目	2022/1/11 9項目	2022/2/1 多項目	2022/3/1 9項目
						仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町
	基準値	定量下限値	最大値	基準値1/10以上検出	基準値1/5以上検出	共同調理場	共同調理場	共同調理場	共同調理場	共同調理場	共同調理場	共同調理場	共同調理場	共同調理場	共同調理場	共同調理場	共同調理場
1 一般細菌	≦100	10	<10	-	-	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満
2 大腸菌	検出されないこと	-	不検出	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<0.0003	-	-					0.0003未満							
4 水銀及びその化合物	≦0.0005	0.00005	<0.00005	-	-					0.00005未満							
5 セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<0.001	-	-					0.001未満							
6 鉛及びその化合物	≦0.01	0.0003	0.00042	-	-					0.0004							
7 ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<0.001	-	-					0.001未満							
8 六価クロム及びその化合物	≦0.02	0.001	<0.001	-	-					0.001未満							
9 亜硝酸態窒素	≦0.04	0.004	0.0073	1/10検出	-					0.007							
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	<0.001	-	-	0.001未満				0.001未満		0.001未満				0.001未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.05	0.3	-	-					0.30							
12 フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	0.057	-	-					0.06							
13 ほう素及びその化合物	≦1	0.01	0.011	-	-					0.01							
14 四塩化炭素	≦0.002	0.0001	<0.0001	-	-					0.0001未満							
15 1,4-ジオキサン	≦0.05	0.002	<0.002	-	-					0.002未満							
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.001	<0.001	-	-					0.001未満							
17 ジクロロメタン	≦0.02	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満							
18 テトラクロロエチレン	≦0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満							
19 トリクロロエチレン	≦0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満							
20 ベンゼン	≦0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満							
21 塩素酸	≦0.6	0.05	0.45	-	-	0.26				0.28		0.45				0.22	
22 クロロ酢酸	≦0.02	0.002	<0.002	-	-	0.002未満	0.002未満			0.002未満		0.002未満				0.002未満	
23 クロホルム	≦0.06	0.0005	0.014	-	-	0.0059	0.014			0.0072						0.0033	
24 ジクロロ酢酸	≦0.03	0.002	0.01	-	-	0.0038	0.010			0.0031						0.002未満	
25 ジブromクロロメタン	≦0.1	0.0005	0.00058	-	-	0.0005未満	0.0006			0.0005未満						0.0005未満	
26 臭素酸	≦0.01	0.001	<0.001	-	-	0.001未満	0.001未満			0.001未満		0.001未満				0.001未満	
27 総トリハロメタン	≦0.1	0.002	0.018	-	-	0.0074	0.018			0.0085						0.0039	
28 トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	0.0044	-	-	0.0039	0.004			0.0044						0.0023	
29 ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.0005	0.0034	-	-	0.0014	0.0034			0.0014						0.00056	
30 ブロモホルム	≦0.09	0.0005	<0.0005	-	-	0.0005未満	0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満				0.0005未満	
31 ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	0.006530061	-	-	0.005未満	0.006530061			0.005未満		0.005未満				0.005未満	
32 亜鉛及びその化合物	≦1	0.002	0.015	-	-					0.015							
33 アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.005	<0.005	-	-					0.005未満							
34 鉄及びその化合物	≦0.3	0.03	<0.03	-	-					0.03未満							
35 銅及びその化合物	≦1	0.002	0.031	-	-					0.031							
36 ナトリウム及びその化合物	≦200	1	4.4	-	-					4							
37 マンガン及びその化合物	≦0.05	0.001	<0.001	-	-					0.001未満							
38 塩化物イオン	≦200	0.5	3.2	-	-	2.7	2.5	3.0	2.9	2.6	3.2	2.9	2.7	3.0	3.0	2.6	2.9
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300	1	23	-	-					23							
40 蒸発残留物	≦500	2	72	1/10検出	-					72							
41 陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	<0.02	-	-					0.02未満							
42 ジェオスミン	≦0.00001	0.000001	<0.000001	-	-					0.000001未満							
43 2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<0.000001	-	-					0.000001未満							
44 非イオン界面活性剤	≦0.02	0.002	<0.002	-	-					0.002未満							
45 フェノール類	≦0.005	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満							
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3	0.3	-	-	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8~8.6	-	7.8	-	-	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8	7.6
48 味	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	≦5	0.5	<0.5	-	-	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51 濁度	≦2	0.1	<0.1	-	-	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満