令和5年度　仁淀川町　水質基準項目と検査頻度一覧表

対象：中央（森）

回数/年

No.	水質基準項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	
1	一般細菌	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	大腸菌	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3	カドミウム及びその化合物					1								1
4	水銀及びその化合物					1								1
5	セレン及びその化合物					1								1
6	鉛及びその化合物					1								1
7	ヒ素及びその化合物					1								1
8	六価クロム及びその化合物					1								1
9	亜硝酸態窒素		1			1			1			1		4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		1			1			1			1		4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					1								1
12	フッ素及びその化合物					1								1
13	ホウ素及びその化合物					1								1
14	四塩化炭素					1								1
15	1.4-ジオキサン					1								1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					1								1
17	ジクロロメタン					1								1
18	テトラクロロエチレン					1								1
19	トリクロロエチレン					1								1
20	ベンゼン					1								1
21	塩素酸		1			1			1			1		4
22	クロロ酢酸		1			1			1			1		4
23	クロロホルム		1			1			1			1		4
24	ジクロロ酢酸		1			1			1			1		4
25	ジブロモクロロメタン		1			1			1			1		4
26	臭素酸		1			1			1			1		4
27	総トリハロメタン		1			1			1			1		4
28	トリクロロ酢酸		1			1			1			1		4
29	ブロモジクロロメタン		1			1			1			1		4
30	ブロモホルム		1			1			1			1		4
31	ホルムアルデヒド		1			1			1			1		4
32	亜鉛及びその化合物					1								1
33	アルミニウム及びその化合物					1								1
34	鉄及びその化合物					1								1
35	銅及びその化合物					1								1
36	ナトリウム及びその化合物					1								1
37	マンガン及びその化合物					1								1
38	塩化物イオン	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）					1								1
40	蒸発残留物					1								1
41	陰イオン界面活性剤					1								1
42	ジェオスミン					1								1
43	2-メチルイソボルネオール					1								1
44	非イオン界面活性剤		1			1			1			1		4
45	フェノール類					1								1
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
47	pH値	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
48	味	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
49	臭気	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
50	色度	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
51	濁度	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

令和5年度　仁淀川町　水質基準項目と検査頻度一覧表

対象：中央（川渡）

回数/年

No.	水質基準項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	
1	一般細菌	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	大腸菌	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3	カドミウム及びその化合物					1								1
4	水銀及びその化合物					1								1
5	セレン及びその化合物					1								1
6	鉛及びその化合物					1								1
7	ヒ素及びその化合物					1								1
8	六価クロム及びその化合物					1								1
9	亜硝酸態窒素					1								1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		1			1			1			1		4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					1								1
12	フッ素及びその化合物					1								1
13	ホウ素及びその化合物					1								1
14	四塩化炭素					1								1
15	1.4-ジオキサン					1								1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					1								1
17	ジクロロメタン					1								1
18	テトラクロロエチレン					1								1
19	トリクロロエチレン					1								1
20	ベンゼン					1								1
21	塩素酸		1			1			1			1		4
22	クロロ酢酸		1			1			1			1		4
23	クロロホルム		1			1			1			1		4
24	ジクロロ酢酸		1			1			1			1		4
25	ジブロモクロロメタン		1			1			1			1		4
26	臭素酸		1			1			1			1		4
27	総トリハロメタン		1			1			1			1		4
28	トリクロロ酢酸		1			1			1			1		4
29	ブロモジクロロメタン		1			1			1			1		4
30	ブロモホルム		1			1			1			1		4
31	ホルムアルデヒド		1			1			1			1		4
32	亜鉛及びその化合物					1								1
33	アルミニウム及びその化合物					1								1
34	鉄及びその化合物					1								1
35	銅及びその化合物					1								1
36	ナトリウム及びその化合物					1								1
37	マンガン及びその化合物					1								1
38	塩化物イオン	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		1			1			1			1		4
40	蒸発残留物					1								1
41	陰イオン界面活性剤					1								1
42	ジェオスミン					1								1
43	2-メチルイソボルネオール					1								1
44	非イオン界面活性剤					1								1
45	フェノール類					1								1
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
47	pH値	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
48	味	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
49	臭気	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
50	色度	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
51	濁度	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

令和5年度　仁淀川町　水質基準項目と検査頻度一覧表

対象：長者（高区）

回数/年

No.	水質基準項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	
1	一般細菌	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	大腸菌	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3	カドミウム及びその化合物													0
4	水銀及びその化合物													0
5	セレン及びその化合物													0
6	鉛及びその化合物													0
7	ヒ素及びその化合物													0
8	六価クロム及びその化合物													0
9	亜硝酸態窒素													0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン													0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素													0
12	フッ素及びその化合物													0
13	ホウ素及びその化合物													0
14	四塩化炭素													0
15	1.4-ジオキサン													0
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン													0
17	ジクロロメタン													0
18	テトラクロロエチレン													0
19	トリクロロエチレン													0
20	ベンゼン													0
21	塩素酸													0
22	クロロ酢酸													0
23	クロロホルム													0
24	ジクロロ酢酸													0
25	ジブロモクロロメタン													0
26	臭素酸													0
27	総トリハロメタン													0
28	トリクロロ酢酸													0
29	ブロモジクロロメタン													0
30	ブロモホルム													0
31	ホルムアルデヒド													0
32	亜鉛及びその化合物													0
33	アルミニウム及びその化合物													0
34	鉄及びその化合物													0
35	銅及びその化合物													0
36	ナトリウム及びその化合物													0
37	マンガン及びその化合物													0
38	塩化物イオン	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）													0
40	蒸発残留物													0
41	陰イオン界面活性剤													0
42	ジェオスミン													0
43	2-メチルイソボルネオール													0
44	非イオン界面活性剤													0
45	フェノール類													0
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
47	pH値	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
48	味	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
49	臭気	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
50	色度	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
51	濁度	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

令和5年度　仁淀川町　水質基準項目と検査頻度一覧表

対象：長者（低区）

回数/年

No.	水質基準項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	
1	一般細菌	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	大腸菌	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3	カドミウム及びその化合物					1								1
4	水銀及びその化合物					1								1
5	セレン及びその化合物					1								1
6	鉛及びその化合物					1								1
7	ヒ素及びその化合物					1								1
8	六価クロム及びその化合物					1								1
9	亜硝酸態窒素					1								1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		1			1			1			1		4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					1								1
12	フッ素及びその化合物					1								1
13	ホウ素及びその化合物					1								1
14	四塩化炭素					1								1
15	1.4-ジオキサン					1								1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					1								1
17	ジクロロメタン					1								1
18	テトラクロロエチレン					1								1
19	トリクロロエチレン					1								1
20	ベンゼン					1								1
21	塩素酸		1			1			1			1		4
22	クロロ酢酸		1			1			1			1		4
23	クロロホルム		1			1			1			1		4
24	ジクロロ酢酸		1			1			1			1		4
25	ジブロモクロロメタン		1			1			1			1		4
26	臭素酸		1			1			1			1		4
27	総トリハロメタン		1			1			1			1		4
28	トリクロロ酢酸		1			1			1			1		4
29	ブロモジクロロメタン		1			1			1			1		4
30	ブロモホルム		1			1			1			1		4
31	ホルムアルデヒド		1			1			1			1		4
32	亜鉛及びその化合物					1								1
33	アルミニウム及びその化合物					1								1
34	鉄及びその化合物					1								1
35	銅及びその化合物					1								1
36	ナトリウム及びその化合物					1								1
37	マンガン及びその化合物					1								1
38	塩化物イオン	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		1			1			1			1		4
40	蒸発残留物					1								1
41	陰イオン界面活性剤					1								1
42	ジェオスミン					1								1
43	2-メチルイソボルネオール					1								1
44	非イオン界面活性剤					1								1
45	フェノール類					1								1
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
47	pH値	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
48	味	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
49	臭気	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
50	色度	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
51	濁度	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

令和5年度　仁淀川町　水質基準項目と検査頻度一覧表

対象：坂本

回数/年

No.	水質基準項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	
1	一般細菌	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	大腸菌	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3	カドミウム及びその化合物					1								1
4	水銀及びその化合物					1								1
5	セレン及びその化合物					1								1
6	鉛及びその化合物					1								1
7	ヒ素及びその化合物					1								1
8	六価クロム及びその化合物					1								1
9	亜硝酸態窒素		1			1			1			1		4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		1			1			1			1		4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					1								1
12	フッ素及びその化合物					1								1
13	ホウ素及びその化合物					1								1
14	四塩化炭素					1								1
15	1.4-ジオキサン					1								1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					1								1
17	ジクロロメタン					1								1
18	テトラクロロエチレン					1								1
19	トリクロロエチレン					1								1
20	ベンゼン					1								1
21	塩素酸		1			1			1			1		4
22	クロロ酢酸		1			1			1			1		4
23	クロロホルム		1			1			1			1		4
24	ジクロロ酢酸		1			1			1			1		4
25	ジブロモクロロメタン		1			1			1			1		4
26	臭素酸		1			1			1			1		4
27	総トリハロメタン		1			1			1			1		4
28	トリクロロ酢酸		1			1			1			1		4
29	ブロモジクロロメタン		1			1			1			1		4
30	ブロモホルム		1			1			1			1		4
31	ホルムアルデヒド		1			1			1			1		4
32	亜鉛及びその化合物					1								1
33	アルミニウム及びその化合物					1								1
34	鉄及びその化合物					1								1
35	銅及びその化合物					1								1
36	ナトリウム及びその化合物					1								1
37	マンガン及びその化合物					1								1
38	塩化物イオン	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）					1								1
40	蒸発残留物					1								1
41	陰イオン界面活性剤					1								1
42	ジェオスミン					1								1
43	2-メチルイソボルネオール					1								1
44	非イオン界面活性剤					1								1
45	フェノール類					1								1
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
47	pH値	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
48	味	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
49	臭気	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
50	色度	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
51	濁度	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

令和5年度　仁淀川町　水質基準項目と検査頻度一覧表

対象：岩丸

回数/年

No.	水質基準項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	
1	一般細菌	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	大腸菌	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3	カドミウム及びその化合物					1								1
4	水銀及びその化合物					1								1
5	セレン及びその化合物					1								1
6	鉛及びその化合物					1								1
7	ヒ素及びその化合物					1								1
8	六価クロム及びその化合物					1								1
9	亜硝酸態窒素					1								1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		1			1			1			1		4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					1								1
12	フッ素及びその化合物					1								1
13	ホウ素及びその化合物					1								1
14	四塩化炭素					1								1
15	1.4-ジオキサン					1								1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					1								1
17	ジクロロメタン					1								1
18	テトラクロロエチレン					1								1
19	トリクロロエチレン					1								1
20	ベンゼン					1								1
21	塩素酸		1			1			1			1		4
22	クロロ酢酸		1			1			1			1		4
23	クロロホルム		1			1			1			1		4
24	ジクロロ酢酸		1			1			1			1		4
25	ジブロモクロロメタン		1			1			1			1		4
26	臭素酸		1			1			1			1		4
27	総トリハロメタン		1			1			1			1		4
28	トリクロロ酢酸		1			1			1			1		4
29	ブロモジクロロメタン		1			1			1			1		4
30	ブロモホルム		1			1			1			1		4
31	ホルムアルデヒド		1			1			1			1		4
32	亜鉛及びその化合物					1								1
33	アルミニウム及びその化合物					1								1
34	鉄及びその化合物					1								1
35	銅及びその化合物					1								1
36	ナトリウム及びその化合物					1								1
37	マンガン及びその化合物					1								1
38	塩化物イオン	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）					1								1
40	蒸発残留物					1								1
41	陰イオン界面活性剤					1								1
42	ジェオスミン					1								1
43	2-メチルイソボルネオール					1								1
44	非イオン界面活性剤					1								1
45	フェノール類					1								1
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
47	pH値	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
48	味	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
49	臭気	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
50	色度	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
51	濁度	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

令和5年度　仁淀川町　水質基準項目と検査頻度一覧表

対象：見ノ越

回数/年

No.	水質基準項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	
1	一般細菌	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	大腸菌	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3	カドミウム及びその化合物					1								1
4	水銀及びその化合物					1								1
5	セレン及びその化合物					1								1
6	鉛及びその化合物					1								1
7	ヒ素及びその化合物					1								1
8	六価クロム及びその化合物					1								1
9	亜硝酸態窒素					1								1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		1			1			1			1		4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					1								1
12	フッ素及びその化合物					1								1
13	ホウ素及びその化合物					1								1
14	四塩化炭素					1								1
15	1.4-ジオキサン					1								1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					1								1
17	ジクロロメタン					1								1
18	テトラクロロエチレン					1								1
19	トリクロロエチレン					1								1
20	ベンゼン					1								1
21	塩素酸		1			1			1			1		4
22	クロロ酢酸		1			1			1			1		4
23	クロロホルム		1			1			1			1		4
24	ジクロロ酢酸		1			1			1			1		4
25	ジブロモクロロメタン		1			1			1			1		4
26	臭素酸		1			1			1			1		4
27	総トリハロメタン		1			1			1			1		4
28	トリクロロ酢酸		1			1			1			1		4
29	ブロモジクロロメタン		1			1			1			1		4
30	ブロモホルム		1			1			1			1		4
31	ホルムアルデヒド		1			1			1			1		4
32	亜鉛及びその化合物					1								1
33	アルミニウム及びその化合物					1								1
34	鉄及びその化合物					1								1
35	銅及びその化合物					1								1
36	ナトリウム及びその化合物					1								1
37	マンガン及びその化合物					1								1
38	塩化物イオン	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）					1								1
40	蒸発残留物					1								1
41	陰イオン界面活性剤					1								1
42	ジェオスミン					1								1
43	2-メチルイソボルネオール					1								1
44	非イオン界面活性剤					1								1
45	フェノール類					1								1
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
47	pH値	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
48	味	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
49	臭気	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
50	色度	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
51	濁度	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

令和5年度　仁淀川町　水質基準項目と検査頻度一覧表

対象：大崎

回数/年

No.	水質基準項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	
1	一般細菌	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	大腸菌	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3	カドミウム及びその化合物					1								1
4	水銀及びその化合物					1								1
5	セレン及びその化合物					1								1
6	鉛及びその化合物					1								1
7	ヒ素及びその化合物					1								1
8	六価クロム及びその化合物					1								1
9	亜硝酸態窒素					1								1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		1			1			1			1		4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					1								1
12	フッ素及びその化合物					1								1
13	ホウ素及びその化合物					1								1
14	四塩化炭素					1								1
15	1.4-ジオキサン					1								1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					1								1
17	ジクロロメタン					1								1
18	テトラクロロエチレン					1								1
19	トリクロロエチレン					1								1
20	ベンゼン					1								1
21	塩素酸		1			1			1			1		4
22	クロロ酢酸		1			1			1			1		4
23	クロロホルム		1			1			1			1		4
24	ジクロロ酢酸		1			1			1			1		4
25	ジブロモクロロメタン		1			1			1			1		4
26	臭素酸		1			1			1			1		4
27	総トリハロメタン		1			1			1			1		4
28	トリクロロ酢酸		1			1			1			1		4
29	ブロモジクロロメタン		1			1			1			1		4
30	ブロモホルム		1			1			1			1		4
31	ホルムアルデヒド		1			1			1			1		4
32	亜鉛及びその化合物					1								1
33	アルミニウム及びその化合物					1								1
34	鉄及びその化合物					1								1
35	銅及びその化合物					1								1
36	ナトリウム及びその化合物					1								1
37	マンガン及びその化合物					1								1
38	塩化物イオン	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）					1								1
40	蒸発残留物					1								1
41	陰イオン界面活性剤					1								1
42	ジェオスミン					1								1
43	2-メチルイソボルネオール					1								1
44	非イオン界面活性剤					1								1
45	フェノール類					1								1
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
47	pH値	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
48	味	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
49	臭気	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
50	色度	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
51	濁度	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

令和5年度　仁淀川町　水質基準項目と検査頻度一覧表

対象：寺村

回数/年

No.	水質基準項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	
1	一般細菌	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	大腸菌	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3	カドミウム及びその化合物					1								1
4	水銀及びその化合物					1								1
5	セレン及びその化合物					1								1
6	鉛及びその化合物					1								1
7	ヒ素及びその化合物					1								1
8	六価クロム及びその化合物					1								1
9	亜硝酸態窒素					1								1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		1			1			1			1		4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					1								1
12	フッ素及びその化合物					1								1
13	ホウ素及びその化合物					1								1
14	四塩化炭素					1								1
15	1.4-ジオキサン					1								1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					1								1
17	ジクロロメタン					1								1
18	テトラクロロエチレン					1								1
19	トリクロロエチレン					1								1
20	ベンゼン					1								1
21	塩素酸		1			1			1			1		4
22	クロロ酢酸		1			1			1			1		4
23	クロロホルム		1			1			1			1		4
24	ジクロロ酢酸		1			1			1			1		4
25	ジブロモクロロメタン		1			1			1			1		4
26	臭素酸		1			1			1			1		4
27	総トリハロメタン		1			1			1			1		4
28	トリクロロ酢酸		1			1			1			1		4
29	ブロモジクロロメタン		1			1			1			1		4
30	ブロモホルム		1			1			1			1		4
31	ホルムアルデヒド		1			1			1			1		4
32	亜鉛及びその化合物					1								1
33	アルミニウム及びその化合物					1								1
34	鉄及びその化合物					1								1
35	銅及びその化合物					1								1
36	ナトリウム及びその化合物					1								1
37	マンガン及びその化合物					1								1
38	塩化物イオン	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		1			1			1			1		4
40	蒸発残留物					1								1
41	陰イオン界面活性剤					1								1
42	ジェオスミン					1								1
43	2-メチルイソボルネオール					1								1
44	非イオン界面活性剤					1								1
45	フェノール類					1								1
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
47	pH値	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
48	味	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
49	臭気	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
50	色度	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
51	濁度	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

令和5年度　仁淀川町　水質基準項目と検査頻度一覧表

対象：田村

回数/年

No.	水質基準項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	
1	一般細菌	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	大腸菌	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3	カドミウム及びその化合物					1								1
4	水銀及びその化合物					1								1
5	セレン及びその化合物					1								1
6	鉛及びその化合物					1								1
7	ヒ素及びその化合物					1								1
8	六価クロム及びその化合物					1								1
9	亜硝酸態窒素					1								1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		1			1			1			1		4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					1								1
12	フッ素及びその化合物					1								1
13	ホウ素及びその化合物					1								1
14	四塩化炭素					1								1
15	1.4-ジオキサン					1								1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					1								1
17	ジクロロメタン					1								1
18	テトラクロロエチレン					1								1
19	トリクロロエチレン					1								1
20	ベンゼン					1								1
21	塩素酸		1			1			1			1		4
22	クロロ酢酸		1			1			1			1		4
23	クロロホルム		1			1			1			1		4
24	ジクロロ酢酸		1			1			1			1		4
25	ジブロモクロロメタン		1			1			1			1		4
26	臭素酸		1			1			1			1		4
27	総トリハロメタン		1			1			1			1		4
28	トリクロロ酢酸		1			1			1			1		4
29	ブロモジクロロメタン		1			1			1			1		4
30	ブロモホルム		1			1			1			1		4
31	ホルムアルデヒド		1			1			1			1		4
32	亜鉛及びその化合物					1								1
33	アルミニウム及びその化合物					1								1
34	鉄及びその化合物					1								1
35	銅及びその化合物					1								1
36	ナトリウム及びその化合物					1								1
37	マンガン及びその化合物					1								1
38	塩化物イオン	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		1			1			1			1		4
40	蒸発残留物					1								1
41	陰イオン界面活性剤					1								1
42	ジェオスミン					1								1
43	2-メチルイソボルネオール					1								1
44	非イオン界面活性剤					1								1
45	フェノール類					1								1
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
47	pH値	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
48	味	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
49	臭気	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
50	色度	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
51	濁度	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

令和5年度　仁淀川町　水質基準項目と検査頻度一覧表

対象：名野川(北川)

回数/年

No.	水質基準項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	
1	一般細菌	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	大腸菌	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3	カドミウム及びその化合物					1								1
4	水銀及びその化合物					1								1
5	セレン及びその化合物					1								1
6	鉛及びその化合物					1								1
7	ヒ素及びその化合物					1								1
8	六価クロム及びその化合物					1								1
9	亜硝酸態窒素					1								1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		1			1			1			1		4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					1								1
12	フッ素及びその化合物					1								1
13	ホウ素及びその化合物					1								1
14	四塩化炭素					1								1
15	1.4-ジオキサン					1								1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					1								1
17	ジクロロメタン					1								1
18	テトラクロロエチレン					1								1
19	トリクロロエチレン					1								1
20	ベンゼン					1								1
21	塩素酸		1			1			1			1		4
22	クロロ酢酸		1			1			1			1		4
23	クロロホルム		1			1			1			1		4
24	ジクロロ酢酸		1			1			1			1		4
25	ジブロモクロロメタン		1			1			1			1		4
26	臭素酸		1			1			1			1		4
27	総トリハロメタン		1			1			1			1		4
28	トリクロロ酢酸		1			1			1			1		4
29	ブロモジクロロメタン		1			1			1			1		4
30	ブロモホルム		1			1			1			1		4
31	ホルムアルデヒド		1			1			1			1		4
32	亜鉛及びその化合物					1								1
33	アルミニウム及びその化合物					1								1
34	鉄及びその化合物					1								1
35	銅及びその化合物					1								1
36	ナトリウム及びその化合物					1								1
37	マンガン及びその化合物					1								1
38	塩化物イオン	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）					1								1
40	蒸発残留物					1								1
41	陰イオン界面活性剤					1								1
42	ジェオスミン					1								1
43	2-メチルイソボルネオール					1								1
44	非イオン界面活性剤					1								1
45	フェノール類					1								1
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
47	pH値	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
48	味	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
49	臭気	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
50	色度	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
51	濁度	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

令和5年度　仁淀川町　水質基準項目と検査頻度一覧表

対象：名野川(観音谷)

回数/年

No.	水質基準項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	
1	一般細菌	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	大腸菌	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3	カドミウム及びその化合物					1								1
4	水銀及びその化合物					1								1
5	セレン及びその化合物					1								1
6	鉛及びその化合物					1								1
7	ヒ素及びその化合物					1								1
8	六価クロム及びその化合物					1								1
9	亜硝酸態窒素					1								1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		1			1			1			1		4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					1								1
12	フッ素及びその化合物					1								1
13	ホウ素及びその化合物					1								1
14	四塩化炭素					1								1
15	1.4-ジオキサン					1								1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					1								1
17	ジクロロメタン					1								1
18	テトラクロロエチレン					1								1
19	トリクロロエチレン					1								1
20	ベンゼン					1								1
21	塩素酸		1			1			1			1		4
22	クロロ酢酸		1			1			1			1		4
23	クロロホルム		1			1			1			1		4
24	ジクロロ酢酸		1			1			1			1		4
25	ジブロモクロロメタン		1			1			1			1		4
26	臭素酸		1			1			1			1		4
27	総トリハロメタン		1			1			1			1		4
28	トリクロロ酢酸		1			1			1			1		4
29	ブロモジクロロメタン		1			1			1			1		4
30	ブロモホルム		1			1			1			1		4
31	ホルムアルデヒド		1			1			1			1		4
32	亜鉛及びその化合物					1								1
33	アルミニウム及びその化合物					1								1
34	鉄及びその化合物					1								1
35	銅及びその化合物					1								1
36	ナトリウム及びその化合物					1								1
37	マンガン及びその化合物					1								1
38	塩化物イオン	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）					1								1
40	蒸発残留物					1								1
41	陰イオン界面活性剤					1								1
42	ジェオスミン					1								1
43	2-メチルイソボルネオール					1								1
44	非イオン界面活性剤					1								1
45	フェノール類					1								1
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
47	pH値	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
48	味	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
49	臭気	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
50	色度	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
51	濁度	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

令和5年度　仁淀川町　水質基準項目と検査頻度一覧表

対象：名野川(高区)

回数/年

No.	水質基準項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	
1	一般細菌	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	大腸菌	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3	カドミウム及びその化合物					1								1
4	水銀及びその化合物					1								1
5	セレン及びその化合物					1								1
6	鉛及びその化合物					1								1
7	ヒ素及びその化合物					1								1
8	六価クロム及びその化合物					1								1
9	亜硝酸態窒素					1								1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		1			1			1			1		4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					1								1
12	フッ素及びその化合物					1								1
13	ホウ素及びその化合物					1								1
14	四塩化炭素					1								1
15	1.4-ジオキサン					1								1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					1								1
17	ジクロロメタン					1								1
18	テトラクロロエチレン					1								1
19	トリクロロエチレン					1								1
20	ベンゼン					1								1
21	塩素酸		1			1			1			1		4
22	クロロ酢酸		1			1			1			1		4
23	クロロホルム		1			1			1			1		4
24	ジクロロ酢酸		1			1			1			1		4
25	ジブロモクロロメタン		1			1			1			1		4
26	臭素酸		1			1			1			1		4
27	総トリハロメタン		1			1			1			1		4
28	トリクロロ酢酸		1			1			1			1		4
29	ブロモジクロロメタン		1			1			1			1		4
30	ブロモホルム		1			1			1			1		4
31	ホルムアルデヒド		1			1			1			1		4
32	亜鉛及びその化合物					1								1
33	アルミニウム及びその化合物					1								1
34	鉄及びその化合物					1								1
35	銅及びその化合物					1								1
36	ナトリウム及びその化合物					1								1
37	マンガン及びその化合物					1								1
38	塩化物イオン	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）					1								1
40	蒸発残留物					1								1
41	陰イオン界面活性剤					1								1
42	ジェオスミン					1								1
43	2-メチルイソボルネオール					1								1
44	非イオン界面活性剤					1								1
45	フェノール類					1								1
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
47	pH値	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
48	味	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
49	臭気	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
50	色度	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
51	濁度	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12