

令和8年度 仁淀川町 水質基準項目と検査頻度一覧表

No.	水質基準項目	水道名称	仁淀地区				池川地区			吾川地区				小計	教育委員会 共同調理場	回数/年 合計	
			中央(森)	中央(川渡)	長者(高区)	長者(低区)	坂本	岩丸	見ノ越	大崎	寺村	田村	名野川				
													北川				観音谷
1	一般細菌		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	156	12	168
2	大腸菌		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	156	12	168
3	カドミウム及びその化合物		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	13
4	水銀及びその化合物		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	13
5	セレン及びその化合物		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	13
6	鉛及びその化合物		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	13
7	ヒ素及びその化合物		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	13
8	六価クロム及びその化合物		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	13
9	亜硝酸態窒素		1	1		1	1	4	4	1	1	4	1	4	24	1	25
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		4	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	4	52
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	13
12	フッ素及びその化合物		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	13
13	ホウ素及びその化合物		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	13
14	四塩化炭素		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	13
15	1,4-ジオキサン		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	13
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	13
17	ジクロロメタン		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	13
18	テトラクロロエチレン		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	13
19	トリクロロエチレン		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	13
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	13
21	ベンゼン		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	13
22	塩素酸		4	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	4	52
23	クロロ酢酸		4	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	4	52
24	クロロホルム		4	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	4	52
25	ジクロロ酢酸		4	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	4	52
26	ジブロモクロロメタン		4	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	4	52
27	臭素酸		4	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	4	52
28	総トリハロメタン		4	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	4	52
29	トリクロロ酢酸		4	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	4	52
30	ブロモジクロロメタン		4	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	4	52
31	ブロモホルム		4	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	4	52
32	ホルムアルデヒド		4	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	4	52
33	亜鉛及びその化合物		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	13
34	アルミニウム及びその化合物		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	13
35	鉄及びその化合物		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	13
36	銅及びその化合物		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	13
37	ナトリウム及びその化合物		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	13
38	マンガン及びその化合物		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	13
39	塩化物イオン		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	156	12	168
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		1	4		4	1	1	1	4	4	1	1	1	24	1	25
41	蒸発残留物		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	13
42	陰イオン界面活性剤		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	13
43	ジェオスミン		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	13
44	2-メチルイソボルネオール		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	13
45	非イオン界面活性剤		3	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	1	15
46	フェノール類		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	13
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	156	12	168
48	pH値		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	156	12	168
49	味		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	156	12	168
50	臭気		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	156	12	168
51	色度		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	156	12	168
52	濁度		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	156	12	168

